

Luleå 2017-11-07

Fastighetsbeteckning LFT 4 (45)  
Objekttyp Borråd brunn  
Övrigt

Provnr A54558 Kundnr 31280

Magnus Dimert  
Fältvägen 3

18273 Stocksund

### **Analysutlåtande**

Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Färg - Tjänligt med anmärkning (e)

Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

- COD - Tjänligt med anmärkning (e)

Vattnet innehåller organiskt material som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar påverkan av ytligt markvatten. I en distributionsanläggning kan desinfektionseffekten försämrats och mikrobiologisk tillväxt gynnas.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning (t) = Teknisk anmärkning (h) = Hälsomässig anmärkning

Luleå 2017-11-07

Fastighetsbeteckning LFT 4 (45)  
Objekttyp Borråd brunn  
Övrigt

Provnr A54558 Kundnr 31280

Magnus Dimert  
Fältvägen 3

18273 Stocksund

*Analysresultat - Kemisk analys*

<b>Analys</b>	<b>A54558</b>	<b>Enhet</b>	<b>Gränsvärden</b>	<b>Kommentar</b>
pH	8.3 ±0.1		6.5 - 10.5	Tjänligt
Järn	0.19	mg/l	0 - 0.5	Tjänligt
Mangan	0.04	mg/l	0 - 0.3	Tjänligt
Lukt	Ingen			Tjänligt
Färg	45	mg Pt/l	0 - 30	Tjänligt med anmärkning
Grumlighet	Ingen			Tjänligt
Hårdhet	<1.0	dH°	0 - 15	Tjänligt
Ledningsförmåga	44 ±2%	mS/m	0 - 250	Tjänligt
Radon	25 ±10%	Bq/l	0 - 1000	Tjänligt
COD	25 ±5%	mg/l	0 - 8	Tjänligt med anmärkning